



Копия верна

*С.В. Артамонов*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА  
410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 94. Телефон: (845-2) 26-26-61, факс: (845-2) 51-74-90  
E-mail: nadzor51@nadzor-saratov.ru

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/315-2016

о назначении административного наказания

"05" октября 2016 г.  
(дата составления)

г. Саратов  
(место составления)

Я, начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Саратовской области Быков Сергей Викторович,  
должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление, протокол

удостоверение ТО № 07-0182, выдано 09.01.2013 г.  
№ и дата выдачи служебного удостоверения

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Михайловка Калининского района Саратовской области».

Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Михайловка Калининского района Саратовской области»; юридический адрес 412478, Саратовская область, Калининский район, с. Михайловка, ул. Центральная, д. 72; почтовый адрес 412478, Саратовская область, Калининский район, с. Михайловка, ул. Центральная, д. 72; ИНН 6415002013, ОГРН 111643800348; УФК по Саратовской области (ФУ Калининского муниципального района МОУ «ООШ с. Михайловка Калининского района Саратовской области»), р/с 40701810600003000017 в банке отделение Саратов, БИК 0463110011; директор Сидорин Валерий Александрович

1. Для физических лиц - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН, ОГРН и банковские реквизиты (для индивидуальных предпринимателей), адрес регистрации, постоянного места жительства, место и адрес работы, занимаемая должность, (при наличии), телефон, иные сведения

2. Для юридических лиц: полное наименование, адрес места нахождения и почтовый адрес, ОГРН, ИНН, банковские реквизиты, телефон, руководитель, иные сведения

при участии \_\_\_\_\_

(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия)

(устав, реквизиты доверенности и т.п.)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

### УСТАНОВИЛ:

В период с «15» сентября 2016 г. по «28» сентября 2016 г. старшим государственным инспектором  
(изложение обстоятельств и события правонарушения)

отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Саратовской области Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Артамоновым Сергеем Васильевичем на основании распоряжения № 4116-РП/СО от 06.09.2016 г. проведена плановая выездная проверка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная

общеобразовательная школа с. Михайловка Калининского района Саратовской области» по юридическому адресу: 412478, Саратовская область, Калининский район, с. Михайловка, ул. Центральная, д. 72, и по фактическому адресу нахождения энергоустановок: 412478, Саратовская область, Калининский район, с. Михайловка, ул. Центральная, д. 72, с целью государственного энергетического надзора, контроля за соблюдением и выполнением организацией обязательных требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В результате проверки установлены нарушения обязательных требований нормативно-правовых и нормативно-технических документов при эксплуатации электроустановок, а именно:

Не обеспечена эксплуатация электроустановок Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Михайловка Калининского района Саратовской области» в соответствии с требованиями правил и других НТД – приказом директора школы не назначен ответственный за электрохозяйство. Установленная мощность электроустановок 16 кВт. Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003 г.) п. 1.2.2, 1.2.3;

Не обеспечена эксплуатация электроустановок Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Михайловка Калининского района Саратовской области» в соответствии с требованиями правил и других НТД – Электроустановки школы эксплуатируются в отсутствие квалифицированного электротехнического персонала (административно-технического). Не представлен договор по эксплуатации электроустановок со специализированной организацией. Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003 г.) п. 1.2.2, 1.2.1;

Не представлен перечень технической документации по электрохозяйству, утвержденный директором МБОУ «ООШ с. Михайловка Калининского района Саратовской области». Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г.) п. 1.8.2;

Не обеспечивается надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок МБОУ «ООШ с. Михайловка Калининского района Саратовской области». Нарушены сроки проведения периодических испытаний и измерений внутренних электрических сетей школы (испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами). Не представлены протоколы испытаний. Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003 г.) п. 1.2.2, 2.12.17;

Не обеспечивается надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок МБОУ «ООШ с. Михайловка Калининского района Саратовской области». Не представлены паспорта на заземляющие устройства здания школы, оборудования столовой, класса информатики МБОУ «ООШ с. Михайловка Калининского района Саратовской области». Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России №4145 от 22.01.2003 г.) п. 1.2.2, 2.7.15;

Не обеспечивается надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок МБОУ «ООШ с. Михайловка Калининского района Саратовской области». Последовательно с электроплитой выполнено защитное заземление водонагревателя в столовой школы. Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России №4145 от 22.01.2003 г.) п. 1.2.2, 2.7.6;

Не обеспечивается надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок МБОУ «ООШ с. Михайловка Калининского района Саратовской области». В щитках освещения не нанесены надписи, указывающие наименование электроприемников, диспетчерские наименования, величину номинального тока автоматических выключателей. Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России №4145 от 22.01.2003 г.) п. 1.2.2, 2.12.5;

Не обеспечивается надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок МБОУ «ООШ с. Михайловка Калининского района Саратовской области». Провода электропроводки освещения в коридорах школы выполнены проводами в одной изоляции непосредственно по сгораемой поверхности без подкладки из несгораемого материала. На поверхности закреплены гвоздями с нарушением целостности изоляции. Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России №4145 от 22.01.2003 г.) п. 1.2.2; Правила устройства электроустановок 6-7 издание п. 2.1.36;

Не обеспечивается надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок МБОУ «ООШ с. Михайловка Калининского района Саратовской области». Не защищено силовое оборудование школы от токов короткого замыкания и нарушений нормальных режимов – вместо плавких предохранителей ПН-100 намотана проволока (средняя фаза). Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России №4145 от 22.01.2003 г.) п. 1.2.2, 2.2.16;

Не обеспечивается надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок МБОУ «ООШ с. Михайловка Калининского района Саратовской области». Не установлены на светильники в спортивном зале защитные решетки и рассеиватели. Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России №4145 от 22.01.2003 г.) п. 1.2.2, 2.12.7;

Не обеспечивается надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок МБОУ «ООШ с. Михайловка Калининского района Саратовской области». Не установлено защитное ограждение на коммутационный аппарат (автоматический выключатель ВА 47-29) освещения спортзала от случайных прикосновений (установлен в месте доступном детям). Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России №4145 от 22.01.2003 г.) п. 1.2.2, 2.2.4;

Не обеспечивается надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок МБОУ «ООШ с. Михайловка Калининского района Саратовской области». Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельная розетка на опоре у колодца, предназначенная для подключения водяного насоса, не защищена устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п.1.2.2; Правила устройства электроустановок (7 издание) (утв. Минэнерго РФ 08.07.2002 г. № 204) п. 7.1.82;

Не обеспечивается надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок МБОУ «ООШ с. Михайловка Калининского района Саратовской области». Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки в столовой, предназначенные для подключения водонагревателя, переносных электроприборов (используемые в помещениях повышенной опасности), не защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п.1.2.2; Правила устройства электроустановок (7 издание) (утв. Минэнерго РФ 08.07.2002 г. № 204) п. 7.1.82;

Не представлена однолинейная схема электроснабжения МБОУ «ООШ с. Михайловка Калининского района Саратовской области». Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 г.) п. 1.5.18, 1.8.1, 1.8.6.

Обстоятельства правонарушения подтверждают (протокол(ы), постановление(ия), акт(ы) и т.п.): Акт проверки от «28» сентября 2016 г. № А-4116-РП/СО, протокол об административном правонарушении от «28» сентября 2016 г. № 27/315-2016, что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

статья 9.11. Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливно- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

ответственность за которое влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере от двадцати тысяч рублей до сорока тысяч рублей.

(наименование административного правонарушения)

допущено по вине: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Михайловка Калининского района Саратовской области», так как Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Михайловка Калининского района Саратовской области» своими действиями (бездействием) нарушило требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом РФ № 4145 от 22.01.2003г.).

Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Михайловка Калининского района Саратовской области» совершило административное правонарушение впервые, что в соответствии со ст.4.2.ч.1 и ч.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях рассматривается как обстоятельства, смягчающие административную ответственность.

Представитель юридического лица Сидорин Валерий Александрович, директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Михайловка Калининского района Саратовской области», в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении был уведомлен надлежащим образом, а именно: определением от «28» сентября 2016 г. № 27/315-2016; дата вручения определения «28» сентября 2016 г.

Наличие ходатайств и отводов: поступали, ходатайство от «28» сентября 2016 г. № б/н «О рассмотрении дела об административном правонарушении без участия представителя юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Михайловка Калининского района Саратовской области»; в случае неявки представителя юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Михайловка Калининского района Саратовской области», на рассмотрение дела «05» октября 2016 г. в 10 часов 20 минут рассмотреть дело без его участия

(поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

Представитель юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Михайловка Калининского района Саратовской области» «05» октября 2016 г. в 10 часов 20 минут на рассмотрение дела не явился.

В соответствии с ч.2 ст.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено в случаях, если имеются данные о надлежащем извещения лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 23.29, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

## ПОСТАНОВИЛ:

признать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Михайловка Калининского района Саратовской области»  
(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся нарушении требований в правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки  
(наименование административного правонарушения)

и назначить наказание в виде: административного штрафа в размере: 20000 (двадцать тысяч) рублей,  
(прописью)

который должен быть внесен на:

ПОЛУЧАТЕЛЬ - Управление Федерального казначейства по Саратовской области (Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)  
(наименование получателя, номер счета и банковские реквизиты)

расчетный счет: 40101810300000010010;  
банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области г. Саратов;  
БИК: 046311001; ИНН получателя: 3444046034;  
код доходов: 498 1 16 410000 16 000 140;  
КПП получателя: 344501001;  
ОКТМО: 63701000 Статус плательщика «08»;  
ЛС: 04601355080  
УИН: 49834451610273150162.

Назначение платежа: административный штраф по Постановлению № 27/315-2016 от 05.10.2016 г.

Не позднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в законную силу. Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, в течении срока, установленного для уплаты штрафа в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, представляет по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 94, Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  
(адрес органа, вынесшего постановление)

Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч.3 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (если были изъяты):  
вещи и документы не изымались

В соответствии со статьями 30.1-30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в соответствии со ст. 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях после истечения срока, установленного для обжалования.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в ч.1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение

административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

С постановлением ознакомлен.

«\_\_\_» 20\_\_ г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность)

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Саратовской области Нижне-Волжского управления Ростехнадзора

Быков С. В.

(фамилия, инициалы)

М.П.

№ 27

Начальник отдела  
Нижне-Волжского управления  
Федеральной службы  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
Подпись

«05» октября 2016 г.

(дата)

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вынесено (или его законному представителю):

«\_\_\_» 20\_\_ г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность)

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:

«\_\_\_» 20\_\_ г.

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)

Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение:

Штраф взыскан «\_\_\_» 20\_\_ г.

Копия квитанции (платежного поручения) прилагается.

Копия верна. *С. В. Быков*